

## **Информация о несчастных случаях со смертельным исходом, завершенных расследованием в декабре 2023 года**

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области (далее – министерство) информирует о несчастных случаях со смертельным исходом, завершенных расследованием в декабре 2023 года.

- 11.12.2023 завершено расследование смертельного несчастного случая, происшедшего 09.11.2023.

На территории г.о. Самара электрогазосварщик (51 год) АО «СМЗ» (место регистрации юридического лица г.о. Самара, ОКВЭД 24.42 – производство алюминия) погиб в результате падения с высоты. В ходе расследования несчастного случая комиссией установлено, что его причиной явилось неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест. Вид происшествия – падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и других).

- 15.12.2023 завершено расследование смертельного несчастного случая, происшедшего 18.10.2023.

На территории г.о. Тольятти стерженщик машинной формовки (58 лет) АО «АВТОВАЗ» (место регистрации юридического лица г.о. Тольятти, ОКВЭД 29.10 – производство автотранспортных средств) погиб на рабочем месте в результате того, что оказался в опасной зоне стержневой машины.

В ходе расследования несчастного случая комиссией установлено, что его причиной явились конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования в том числе технологического оборудования.

Вид происшествия – воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и других предметов в том числе защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними).

- 20.12.2023 завершено расследование смертельного несчастного случая, происшедшего 22.08.2023.

На территории г.о. Тольятти электромонтер (63 года) АО «АВТОВАЗ» (место регистрации юридического лица г.о. Тольятти, ОКВЭД 29.10 – производство автотранспортных средств) получил термические ожоги электрической дугой, был доставлен в медицинское учреждение, где скончался 22.08.2023.

В ходе расследования несчастного случая комиссией установлено, что его причиной явилась неудовлетворительная организация производства работ в части обеспечения контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Вид происшествия – воздействие электрического тока, в том числе воздействие электрической дуги.

В целях профилактики аналогичных несчастных случаев минтруд Самарской области обращает внимание работодателей региона на необходимость принятия дополнительных мер по профилактике производственного травматизма при проведении вышеуказанных работ, провести на основании подпункта «е» пункта 16 и пункта 17 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464, внеплановый инструктаж по охране труда в объеме Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 30.12.2020 № 903н, Правил по охране труда при обработке металлов, утвержденных приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 887н, соответственно.