

# Информация о результате расследования несчастного случая со смертельным исходом в июне 2021 года

Государственная инспекция по Самарской области информирует о групповом несчастном случае на производстве, произошедшем в обществе с ограниченной ответственностью «Сервисная коммунальная компания» (далее – ООО «СКК»), расположенном в п. Суходол Сергиевского района, основным видом экономической деятельности является – Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1).

В июле 2021 года завершено расследование группового несчастного случая на производстве, происшедшего 11 июня 2021 года с работниками ООО «СКК».

Так, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования А., выполнял задание мастера, спустился в грабельное отделение канализационной насосной станции (далее - КНС) на глубину 4 – 5 метров проверить исправность контактных электродов и упал на пол. Наблюдавший с верхней площадки машинист насосной установки М. сразу сообщил о случившемся мастеру Ч. Через некоторое время на место происшествия прибыл мастер Ч. И машинист насосной установки С. Машинист С. решил посмотреть, что случилось в грабельной, спустился вниз и тоже упал на пол.

В результате отравления метаном в замкнутом пространстве при выполнении работ в КНС электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования А. погиб, машинист насосной установки С. получил тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено следующее:

В нарушение ст.ст. 212, 213, 221 ТК РФ, правил по охране труда в ЖКХ, утвержденный приказом Минтруда РФ от 29.10.2020 г. №758н, правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 г. № 902н, работодателем допущены следующие нарушения:

- перед проведением работ не был произведен замер загазованности воздушной среды в колодце;
- работа выполнялась не бригадой, состоявшей не менее чем из 3-х работников, а одним человеком;
- необеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Работодатель также допустил работников к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течении трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований.

В нарушении ст. 212 ТК РФ работодатель не обеспечил функционирование системы управления охраной труда, выразившиеся в отсутствии процедуры управления

профессиональными рисками, мер по исключению и снижению рисков опасности при работах в канализационной насосной станции.

Причинами несчастного случая явились:

— неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствие контроля за состоянием условий труда на каждом рабочем месте;

— неприменение работниками средств индивидуальной защиты вследствие необеспеченности ими работодателем.