

**Общество с ограниченной
ответственностью
«Александровское»**
ИНН 6375193947 КПП 637501001
446194 Самарская область
Большеглушицкий район
с. Александровка
ул. Центральная д.38 офис 5
тел. 8(84673)43-2-34
факс 8(84673)2-31-61
E-mail 7322480@mail.ru

Главе муниципального района
Большеглушицкий
Самарской области
А.В. Грибенику

от 31.05.2017 г. № 41

Технические условия

ООО «Александровское» на Ваш запрос № 1354а от 26.05.2017 г. извещает, что предприятие имеет возможность дать разрешение на подключение к питьевому водопроводу зданий, строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, площадью 5369 кв.м., с кадастровым номером 63:14:0103002:288, по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с.Мокша, ул.Табаковка, д.10, при следующих условиях:

1. Прокладку водопровода осуществить от водопровода, проходящего по ул.Табаковка, полиэтиленовой трубой $\Phi 25$ мм. (переход через проезжую часть осуществить методом прокола с установкой гильзы $\Phi 50$ мм.)
2. На месте врезки в действующий водопровод установить смотровой колодец с запорной арматурой.
3. Прокладку водопровода согласовать с заинтересованными организациями (лист согласования прилагается).
4. Перед началом работ подрядчик обязан согласовать работы с эксплуатирующей организацией водопровода (ООО «Александровское»).
5. На вводе водопровода в здании установить счетчики с фильтром и запорной арматурой. Установку счетчиков произвести согласно правил, указанных в паспорте счетчика.
6. Заключение договора на пользование питьевой водой и регистрация счетчика обязательна в ООО «Александровское».
7. Началом пользования питьевой водой считать момент врезки в существующую сеть.
8. По окончании прокладки водопровода пригласить комиссию для приема в эксплуатацию.
9. Врезку в существующий водопровод производит ООО «Александровское», после приемки подвода комиссией, стоимость подключения объекта к сети – 6510,00 (шесть тысяч пятьсот десять рублей 00 копеек).
10. Ответственность за благоустройство территории после прокладки водопровода несет владелец водопровода.
11. Схема прокладки водопровода будет предоставлена после уточнения площадки под строительство зданий, строений, сооружений, используемых

для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции

12. Существующий водопровод – труба п/этиленовая Ф32 мм. Давление – 3,5 кг/см², загруженность – 75%
13. Срок подключения подвода водопровода к зданию 3 дня со дня оплаты.
14. Срок действия технических условий 3 года.
15. Инженерные коммуникации по теплоснабжению и водоотведению отсутствуют. При проектировании здания предусмотреть индивидуальное отопление и водоотведение.

Директор



Девяткин М.О.