

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Мигирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1 Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07

ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 637732005

Аттестат аккредитации
органа инспекции
ВА.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный специалист
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в

Нефтегорском районе»
Н.И. Михайлова



Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «14» марта 2018 г. № 206

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний: вода питьевая из скважины с. Тамбовка, скважина №1; вода водопроводная питьевая п. Кобзевка, ул. Советская, 40 "а"

2. Заказчик: ООО "Степной"

2.1. Юридический адрес: 446195, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, Кобзевка п., Советская ул., дом № 31, кв.1

2.2 Фактический адрес: 446195, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, Кобзевка п., Советская ул., дом № 31, кв.1

3. Изготовитель (разработчик): ООО "Степной"

3.1. Юридический адрес: 446195, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, Кобзевка п., Советская ул., дом № 31, кв.1

3.2 Фактический адрес: 446195, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, Кобзевка п., Советская ул., дом № 31, кв.1

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №59 от 24.01.2018 г.

Протокол лабораторных испытаний № 13 788 от 14.03.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 13 789 от 14.03.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 13 790 от 14.03.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Отбор проб воды водопроводной питьевой проведен 28 февраля 2018 г. Мехтиевым Г.Б. директором ООО "Степной" по адресам: с. Тамбовка, скважина №1; п. Кобзевка, ул. Советская, 40 а

Определяемые показатели:

- вода питьевая из скважины с. Тамбовка, скважина №1 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- вода водопроводная питьевая п. Кобзевка, ул. Советская, 40 "а" по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги);
- вода водопроводная питьевая п. Кобзевка, ул. Советская, 40 "а" по санитарно-гигиеническим показателям (цветность, мутность)

Исследование проводилось по микробиологическим показателям в соответствии с заявлением № 59 от 24.01.2018 г.

Оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие (несоответствие) требованиям:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Лабораторные исследования воды по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям проведены аккредитованным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС

RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол 13 788 от 14.03.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/1219			
ОМЧ 37 град С	8	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Протокол 13 789 от 14.03.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/1231			
ОМЧ 37 град С	8	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колиформы	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл

Протокол 13 790 от 14.03.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 229			
Цветность (Сг-Со)	менее 5	не более 20	градусы цветности (Сг-Со)
Мутность	менее 0,1	не более 2,6	ЕМФ

Заключение

по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний: вода питьевая из скважины с. Тамбовка, скважина №1; вода водопроводная питьевая п. Кобзевка, ул. Советская, 40 "а" по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям

Соответствует

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного источника питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене



Фомин Н.И.

Экспертное заключение № 206 от 14.03.2018

Стр.3 из 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76770370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д 1
Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/637732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц «13» июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала
гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в Нефтегорском районе»
Н.И. Михайлова
4 марта 2018 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 13 788 от 14.03.2018

Код образца (пробы):

11188.01.28.02.18.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из скважины

2. Заказчик:

ООО "Степной"

2.1 Юридический адрес:

446195, Самарская обл. Большеглушицкий р-н, Кобзевка п., Советская ул., дом № 31, кв.1

3. Изготовитель*:

ООО "Степной"

3.1 Юридический адрес*:

446195, Самарская обл. Большеглушицкий р-н, Кобзевка п., Советская ул., дом № 31, кв.1

3.2 Фактический адрес*:

446195, Самарская обл. Большеглушицкий р-н, Кобзевка п., Советская ул., дом № 31, кв.1

3.3 Дата и время изготовления *

28.02.2018 г.

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №59 от 24.01.2018 Отбор проведен на объекте: с. Тамбовка, скважина №1. Акт от 28.02.2018г.

5. Дата и время* отбора:

28.02.2018 час 8 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Мехтиев П.Б. директор

6. Дата начала испытаний: 28.02.2018 г.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 13 788 от 14.03.2018

Стр.1 из 2

Дата окончания испытаний: 02.03.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 01/1219 от 02.03.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/1 219			
ОМЧ 37 град С	8	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределённости соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Личо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 13 788 от 14.03.2018

Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1. Телефон, Факс: (846) 260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1
Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/637732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513557, выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

«Утверждаю»

Р. И. Михайлова, И.П.С., главный врач Филиала
«Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
Н.И. Михайлова



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 13 789 от 14.03.2018

Код образца (пробы):

11189.01.28.02.18.B

1. Наименование образца (пробы):

вода водопроводная питьевая

2. Заказчик:

ООО "Степной"

2.1 Юридический адрес:

446195, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, Кобзевка п., Советская ул., дом № 31, кв.1

3. Изготовитель*:

ООО "Степной"

3.1 Юридический адрес*:

446195, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, Кобзевка п., Советская ул., дом № 31, кв.1

3.2. Фактический адрес*:

446195, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, Кобзевка п., Советская ул., дом № 31, кв.1

3.3 Дата и время изготовления *

28.02.2018 г.

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №59 от 24.01.2018. Отбор проведен на объекте: п. Кобзевка, ул. Советская, 40 а. Акт отбора от 28.02.2018г.

5. Дата и время* отбора:

28.02.2018 час 7 мин 20

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Мехтиев И.В. директор

6. Дата начала испытаний: 28.02.2018 г.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 13 789 от 14.03.2018

Стр.1 из 2

Дата окончания испытаний: 05.03.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 01/1231 от 05.03.2018 ИЛЦ Филнал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/1 231			
ОМЧ 37 град С	δ	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУ 2.1.4.1184-03

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

*Исходный протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 13 789 от 14.03.2018

Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон/Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП: 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1
Телефон/Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/637732005

АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513667 выдан «20» сентября 2013 г. внесен в реестр
аккредитованных лиц «13» июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

«Утверждаю»

И.И. Михайлова, главный врач Филиала
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в Нефтегорском районе»
Н.И. Михайлова



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 13790 от 14.03.2018

Код образца (пробы):

11196.02.28.02.18.V

1. Наименование образца (пробы):

вода водопроводная питьевая

2. Заказчик:

ООО "Степной"

2.1 Юридический адрес:

446195, Самарская обл. Большеглушицкий р-н. Кобзевка п., Советская ул., дом № 31, кв.1

3. Изготовитель*:

ООО "Степной"

3.1 Юридический адрес*:

446195, Самарская обл. Большеглушицкий р-н. Кобзевка п., Советская ул., дом № 31, кв.1

3.2 Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления*:

28.02.2018 г.

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №59 от 24.01.2018 Отбор проведен на объекте: п. Кобзевка, ул. Советская, 40 а. Акт отбора от 28.02.2018 г.

5. Дата и время* отбора:

28.02.2018 час 07 мин 30

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Мехтисев П.В. директор

6. Дата начала испытаний: 28.02.2018 г.

Дата окончания испытаний: 01.03.2018 г.

Этот протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.

Протокол результатов лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 13790 от 14.03.2018

Стр. 1 из 2

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 229 от 02.03.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 229			
Цветность (Cr-Co)	менее 5	градусы цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 0,1	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Прочие (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
специального разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 13 790 от 14.03.2018

Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1. Телефон, факс: (846) 260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1
Телефон, факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/637732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU 0001.513567 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала
«Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
Н.И. Михайлова



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 13 789 от 14.03.2018

Код образца (пробы):

11189.01.28.02.18.B

1. Наименование образца (пробы):

вода водопроводная питьевая

2. Заказчик:

ООО "Степной"

2.1 Юридический адрес:

446195, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, Кобзевка п., Советская ул., дом № 31, кв.1

3. Инициатор*:

ООО "Степной"

3.1 Юридический адрес*:

446195, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, Кобзевка п., Советская ул., дом № 31, кв.1

3.2. Фактический адрес*:

446195, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, Кобзевка п., Советская ул., дом № 31, кв.1

3.3 Дата и время изготовления *

28.02.2018 г.

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №59 от 24.01.2018. Отбор проведен на объекте: п. Кобзевка, ул. Советская, 40 а. Акт отбора от 28.02.2018г.

5. Дата и время* отбора:

28.02.2018 час 7 мин 20

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Мехтнев Н.В. директор

6. Дата начала испытаний: 28.02.2018 г.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 13 789 от 14.03.2018

Дата окончания испытаний: 05.03.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 01/1231 от 05.03.2018 ИЛЦ Филiaal ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/1 231			
ОМЧ 37 град С	В	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУ 2.1.4.1184-03

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам
Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 13 789 от 14.03.2018

Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 448600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1
Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО.81846048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/637732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU 0001 513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1



«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала
гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в Нефтегорском районе
Н.И. Михайлова

14 марта 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 13 788 от 14.03.2018

Код образца (пробы):

11188.01.28.02.18.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из скважины

2. Заказчик:

ООО "Степной"

2.1 Юридический адрес:

446195, Самарская обл. Большеглушицкий р-н, Кобзевка п., Советская ул., дом № 31, кв.1

3. Изготовитель*:

ООО "Степной"

3.1 Юридический адрес*:

446195, Самарская обл. Большеглушицкий р-н, Кобзевка п., Советская ул., дом № 31, кв.1

3.2. Фактический адрес*:

446195, Самарская обл. Большеглушицкий р-н, Кобзевка п., Советская ул., дом № 31, кв.1

3.3 Дата и время изготовления *

28.02.2018 г.

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №59 от 24.01.2018 Отбор проведен на объекте: с. Тамбовка, скважина №1. Акт от 28.02.2018г.

5. Дата и время* отбора:

28.02.2018 час 8 мин 00

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Мехтиев Р.Б. директор

6. Дата начала испытаний: 28.02.2018 г.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 13 788 от 14.03.2018

Стр.1 из 2

Дата окончания испытаний: 02.03.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 01/1219 от 02.03.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/1 219			
ОМЧ 37 град С	8	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределённости соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лично, ответственное за оформление протокола: Сайфулин Я.Ф.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 13 788 от 14.03.2018

Стр.2 из 2