

## **Подготовка печей к отопительному сезону.**

С наступлением холодов нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей становится одной из наиболее распространенных причин пожаров. Чаще всего пожары возникают из-за их перегрева, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки горящих углей. Нередко на таких пожарах гибнут люди, а большинство получают отравление угарными газами.

### **Эксплуатируйте печь безопасно, соблюдая элементарные правила:**

- дымовые трубы должны быть снабжены исправными искроуловителями (металлическими сетками с размерами ячейки не более 5х5 мм);
- перед началом отопительного сезона проведите проверку и ремонт печи, котельной, теплогенераторной, калориферной установки и камина, а также других отопительных приборов и систем;
- при обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) прекратите эксплуатацию печи;
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место;
- производите чистку дымоходов и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже 1 раза в 3 месяца - отопительных печей и не реже 1 раза в 1 месяц - кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки;
- не оставляйте без присмотра печи, которые топят;
- не поручайте надзор за топящимися печами детям;
- не располагайте топливо (дрова и т.д.) и другие горючие материалы на предтопочном листе;
- не используйте для обогрева самодельные металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности.
- топите печи 2-3 раза в день не более 1-1,5 час, чтобы не перегреть.

### **При эксплуатации печного отопления не допускайте:**

1. Неисправность печи (имеющие трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от "дыма" до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий, неисправные предтопочные листы и другие неисправности), а также эксплуатацию печей не заводского производства;
2. Топку печи с открытыми дверцами;
3. Топку печи топливом, не предназначенным для данной печи.
4. Сушку и складирование непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий печи топливо, одежду и другие горючие вещества, и материалы;
5. Использование вентиляционных и других каналов в качестве дымоходов печей.

Помните в случае возникновения пожара немедленно звоните с городского телефона – 01, с мобильного телефона – 101. Своевременное сообщение о пожаре и прибытие подразделений пожарной охраны, позволит в кратчайшие сроки ликвидировать пожар и быстрее оказать помощь людям, находящимся в опасности.

Старший инспектор ОНД и ПР по м.р. Большечерниговский, Большеглушицкий и Пестравский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области Долгов В.А.