

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
Орган инспекции
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446600, РОССИЯ, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1 Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/637743001

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главного врача по санитарно-
гигиеническим вопросам Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области»

Н.Ю. Афанасьева

«19» февраля 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 19.02.2025 г. № 4120

Дата проведения инспекции: с 19.02.2025 по 19.02.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1. Юридический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3. Изготовитель (разработчик): Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2 Фактический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №7 от 10.01.2025 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 240 от 10.02.2025;
- 3) Протокол лабораторных испытаний № 241 от 10.02.2025;
- 4) Протокол лабораторных испытаний № 242 от 10.02.2025;
- 5) Протокол лабораторных испытаний № 243 от 10.02.2025;

6) Протокол лабораторных испытаний № 244 от 10.02.2025;

7) Протокол лабораторных испытаний № 245 от 10.02.2025.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лабораторные исследования воды по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-гигиеническим показателям проведены аккредитованным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.).

Отбор проб вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения проведен 29 января 2025 г. Прокофьевым А.Н. мастером по адресам: Большеглушицкий р-н, с.Большая Глушица, водохранилище; с.Мокша, водохранилище.

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения

Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III таблица 3.3; 3.7 по исследуемым показателям

Врач по общей гигиене


—

Яковлева Ю. А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1
Телефон/Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 637743001


Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлова
10.02.2025

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 240 от 10.02.2025

Код образца (пробы): 1632.02.29.01.25.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

телефон: 846-73) 2-15-01, 2-24-80

электронная почта:

3. Изготовитель:*

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 240 от 10.02.2025

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2. Фактический адрес:*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.3 Дата и время изготовления:*

29.01.2025

3.4 Поставщик:*

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес:*

с.Большая Глушица, водохранилище

с.Большая Глушица, водохранилище

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

29.01.2025 г.

5. Дата получения образца (пробы):

29.01.2025 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 от 10.01.2025 Отбор проб на объекте: Большеглушицкий р-н, с.Большая Глушица, водохранилище. План И-4-СМК 2024; ГОСТ Р 59024-2020. Проба доставлена в стеклянной бутылке объемом 1 л автотранспортом в термоконтейнере с хладагентами при t +4*С Акт отбора образцов (проб) от 29.01.2025

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

№	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ				
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1				
Регистрационный номер: 47 от 04.02.2025				
Даты проведения: 01.03.2025 - 03.03.2025				
1	Цветность	21,4 ± 4,3	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	<1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164, п.6
3	Водородный показатель (рН)	7,0 ± 0,2	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Жесткость общая	6,2 ± 0,9	° Ж	ГОСТ 31954-2012 п. 4 Метод А

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен/аттестован до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	0090075	С-БЯ/19-12-2023/303165471	18.12.2025
2	Преобразователь ионометрический И-500	3559	№ СБ-Я/13-12-2024/395244558	12.12.2025
3	Электрод сравнения ЭСр-10101-3,5	Б06075	№С-БЯ/15-01-2025/40227219 7	14.01.2026

измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Симонова Т.А.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 240 от 10.02.2025 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1
Телефон/Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 637743001


Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлова
10.02.2025

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 241 от 10.02.2025

Код образца (пробы): 1633.02.29.01.25.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

телефон: 846-73) 2-15-01, 2-24-80

электронная почта:

3. Изготовитель:*

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 241 от 10.02.2025

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2. Фактический адрес:*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.3 Дата и время изготовления:*

29.01.2025

3.4 Поставщик:*

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес:*

с.Мокша, водохранилище

с.Мокша, водохранилище

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

29.01.2025 г.

5. Дата получения образца (пробы):

29.01.2025 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 от 10.01.2025 Отбор проб на объекте: Большеглушицкий р-н, с.Мокша, водохранилище. План И-4-СМК 2024; ГОСТ Р 59024-2020. Проба доставлена в стеклянной бутылке объемом 1 л автотранспортом в термоконтейнере с хладогенами при t +4*С Акт отбора образцов (проб) от 29.01.2025

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

№	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ				
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1				
Регистрационный номер: 48 от 04.02.2025				
Даты проведения: 01.03.2025 - 03.03.2025				
1	Цветность	1,2 ± 0,4	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	<1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164, п.6
3	Водородный показатель (рН)	6,9 ± 0,2	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
4	Жесткость общая	5,7 ± 0,9	° Ж	ГОСТ 31954-2012 п. 4 Метод А

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен/аттестован до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	0090075	С-БЯ/19-12-2023/303165471	18.12.2025
2	Преобразователь ионометрический И-500	3559	№ СБ-Я/13-12-2024/395244558	12.12.2025
3	Электрод сравнения ЭСр-10101-3,5	Б06075	№С-БЯ/15-01-2025/40227219 7	14.01.2026

измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Симонова Т.А.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 241 от 10.02.2025 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001


Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1
Телефон/Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 637743001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлова
10.02.2025

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 242 от 10.02.2025

Код образца (пробы): 1634.01.29.01.25.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

телефон: 846-73) 2-15-01, 2-24-80

электронная почта:

3. Изготовитель:*

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 242 от 10.02.2025

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2. Фактический адрес: *

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.3 Дата и время изготовления: *

29.01.2025

3.4 Поставщик: *

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес: *

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес: *

с.Большая Глушица, водохранилище

с.Большая Глушица, водохранилище

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

29.01.2025 г.

5. Дата получения образца (пробы):

29.01.2025 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 от 10.01.2025 Отбор проб на объекте: с.Большая Глушица, водохранилище. План И-4-СМК 2024; ГОСТ 31942-2012; МУК 4.2.3963-23. Проба объемом 1,5 л доставлена в стерильных бутылках автотранспортом в термоконтейнере с хладагентами при t +4*С Акт отбора образцов (проб) от 29.01.2025

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 01/240 от 03.02.2025			
Даты проведения: 29.01.2025 - 03.02.2025			
Бактерии рода Salmonella	Не обнаружено в 1 л		МУК 4.2.3963-23 (п.13.1- 13.3; 13.5 - 13.9)
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено НВЧ 350	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.3,6.7)
Колифаги	Не обнаружено	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен/аттестован до
1	pH-метр/иономер ИТАН	37675-08	С-БЯ/04-03-2024/321357069	01.03.2025
2	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО - 1/80 СПУ	6645	№824/2023	29.11.2025
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО - 1/80 СПУ	7040	№829/2023	29.11.2025

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределённости соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Симонова Т.А.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 242 от 10.02.2025 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1
Телефон/Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 637743001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлова
10.02.2025

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 243 от 10.02.2025

Код образца (пробы): 1635.01.29.01.25.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

телефон: 846-73) 2-15-01, 2-24-80

электронная почта:

3. Изготовитель:*

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 243 от 10.02.2025

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2. Фактический адрес:*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.3 Дата и время изготовления:*

29.01.2025

3.4 Поставщик:*

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес:*

с.Мокша, водохранилище

с.Мокша, водохранилище

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

29.01.2025 г.

5. Дата получения образца (пробы):

29.01.2025 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 от 10.01.2025 Отбор проб на объекте: с.Мокша, водохранилище. План И-4-СМК 2024; ГОСТ 31942-2012; МУК 4.2.3963-23. Проба объемом 1,5 л доставлена в стерильных бутылках автотранспортом в термоконтейнере с хладогенами при t +4*С Акт отбора образцов (проб) от 29.01.2025

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 01/241 от 03.02.2025			
Даты проведения: 29.01.2025 - 03.02.2025			
Бактерии рода Salmonella	Не обнаружено в 1 л		МУК 4.2.3963-23 (п.13.1- 13.3; 13.5 - 13.9)
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено НВЧ 430	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.3,6.7)
Колифаги	Не обнаружено	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.3963-23 (п.10.1- 10.6)

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен/аттестован до
1	рН-метр/иономер ИТАН	37675-08	С-БЯ/04-03-2024/321357069	01.03.2025
2	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО - 1/80 СПУ	6645	№824/2023	29.11.2025
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО - 1/80 СПУ	7040	№829/2023	29.11.2025

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Симонова Т.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 243 от 10.02.2025 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001


Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1
Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 637743001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлова
10.02.2025

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 244 от 10.02.2025

Код образца (пробы): 1636.01.29.01.25.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

телефон: 846-73) 2-15-01, 2-24-80

электронная почта:

3. Изготовитель:*

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 244 от 10.02.2025

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2. Фактический адрес:*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.3 Дата и время изготовления:*

29.01.2025

3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:* 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес:* с. Большая Глушица, водохранилище

с. Большая Глушица, водохранилище

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 29.01.2025 г.

5. Дата получения образца (пробы): 29.01.2025 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 от 10.01.2025 Отбор проб на объекте: с.Большая Глушица, водохранилище. План И-4-СМК 2024; ГОСТ 31942-2012. Проба объемом 25 л в пластиковой канистре доставлена автотранспортом. Способ отбора ручной, проба точечная Акт отбора образцов (проб) от 29.01.2025

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 01/161 от 01.02.2025			
Даты проведения: 29.01.2025 - 01.02.2025			
Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено в 25 л		МУК 4.2.1884-04
Яйца гельминтов	Не обнаружено в 25 л		МУК 4.2.1884-04

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен/аттестован до
1	Микроскоп для биологических исследований "Миктрон - 200MV	3165	Поверке не подлежит	
2	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ - 142Б	5080	Поверке не подлежит	
3	Центрифуга лабораторная медицинская ОС-6МЦ	0044	№822/2022	29.11.2025

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Симонова Т.А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 244 от 10.02.2025 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)



Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1
Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 637743001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр
аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлова
10.02.2025

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 245 от 10.02.2025

Код образца (пробы): 1637.01.29.01.25.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

телефон: 846-73) 2-15-01, 2-24-80

электронная почта:

3. Изготовитель:*

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 245 от 10.02.2025

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2. Фактический адрес: *

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.3 Дата и время изготовления: *

29.01.2025

3.4 Поставщик: * МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес: * 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес: * с. Мокша, водохранилище

с. Мокша, водохранилище

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 29.01.2025 г.

5. Дата получения образца (пробы): 29.01.2025 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №7 от 10.01.2025 Отбор проб на объекте: с.Мокша, водохранилище. План И-4-СМК 2024; ГОСТ 31942-2012; МУК 4.2.1884-04. Проба объемом 25 л в пластиковой канистре доставлена автотранспортом. Способ отбора ручной, проба точечная Акт отбора образцов (проб) от 29.01.2025

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 01/162 от 01.02.2025			
Даты проведения: 29.01.2025 - 01.02.2025			
Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено в 25 л		МУК 4.2.1884-04
Яйца гельминтов	Не обнаружено в 25 л		МУК 4.2.1884-04

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен/аттестован до
1	Микроскоп для биологических исследований "Миктрон - 200MV	3165	Поверке не подлежит	
2	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ - 142Б	5080	Поверке не подлежит	
3	Центрифуга лабораторная медицинская ОС-6МЦ	0044	№822/2022	29.11.2025

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Симонова Т.А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 245 от 10.02.2025 Стр.2 из 2