

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446600, РОССИЯ, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1 Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07

ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/637743001

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам,
руководитель органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области»



Н. Ю. Афанасьева

«09» сентября 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 09.09.2025 г. № 37255

Дата проведения инспекции: с 09.09.2025 по 09.09.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая из распределительной сети холодная; вода из скважины централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения; вода перед подачей в распределительную сеть из поверхностного источника водоснабжения, обеззараженная сточная вода

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1. Юридический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №7 от 10.01.2025.
- 2) Протокол испытаний № 63-01-20/04519-25 от 05.09.2025.
- 3) Протокол испытаний № 63-01-20/04518-25 от 05.09.2025.
- 4) Протокол испытаний № 63-01-20/04517-25 от 05.09.2025.
- 5) Протокол испытаний № 63-01-20/04516-25 от 05.09.2025.
- 6) Протокол испытаний № 63-01-20/04515-25 от 05.09.2025.
- 7) Протокол испытаний № 63-01-20/04514-25 от 05.09.2025.
- 8) Протокол испытаний № 63-01-20/04513-25 от 05.09.2025.
- 9) Протокол испытаний № 63-01-20/04512-25 от 05.09.2025.
- 10) Протокол испытаний № 63-01-20/04511-25 от 05.09.2025.
- 11) Протокол испытаний № 63-01-20/04509-25 от 05.09.2025.
- 12) Протокол испытаний № 63-01-20/04508-25 от 05.09.2025.
- 13) Протокол испытаний № 63-01-20/04506-25 от 05.09.2025.
- 14) Протокол испытаний № 63-01-20/04505-25 от 05.09.2025.
- 15) Протокол испытаний № 63-01-20/04504-25 от 05.09.2025.
- 16) Протокол испытаний № 63-01-20/04503-25 от 05.09.2025.
- 17) Протокол испытаний № 63-01-20/04500-25 от 05.09.2025.
- 18) Протокол испытаний № 63-01-20/04498-25 от 05.09.2025.
- 19) Протокол испытаний № 63-01-20/04496-25 от 05.09.2025.
- 20) Протокол испытаний № 63-01-20/04494-25 от 05.09.2025.
- 21) Протокол испытаний № 63-01-20/04493-25 от 05.09.2025.
- 22) Протокол испытаний № 63-01-20/04491-25 от 05.09.2025.
- 23) Протокол испытаний № 63-01-20/04490-25 от 05.09.2025.
- 24) Протокол испытаний № 63-01-20/04489-25 от 05.09.2025.
- 25) Протокол испытаний № 63-01-20/04487-25 от 05.09.2025.
- 26) Протокол испытаний № 63-01-20/04485-25 от 05.09.2025.
- 27) Протокол испытаний № 63-01-20/04484-25 от 05.09.2025.
- 28) Протокол испытаний № 63-01-20/04483-25 от 05.09.2025.

- 29) Протокол испытаний № 63-01-20/04481-25 от 05.09.2025.
- 30) Протокол испытаний № 63-01-20/04476-25 от 05.09.2025.
- 31) Протокол испытаний № 63-01-20/04474-25 от 05.09.2025.
- 32) Протокол испытаний № 63-01-20/04471-25 от 05.09.2025.
- 33) Протокол испытаний № 63-01-20/04468-25 от 05.09.2025.
- 34) Протокол испытаний № 63-01-20/04465-25 от 05.09.2025.
- 35) Протокол испытаний № 63-01-20/04462-25 от 05.09.2025.
- 36) Протокол испытаний № 63-01-20/04459-25 от 05.09.2025.
- 37) Протокол испытаний № 63-01-20/04456-25 от 05.09.2025.
- 38) Протокол испытаний № 63-01-20/04453-25 от 05.09.2025.
- 39) Протокол испытаний № 63-01-20/04446-25 от 05.09.2025.
- 40) Протокол испытаний № 63-01-20/04449-25 от 05.09.2025.
- 41) Протокол испытаний № 63-01-20/04426-25 от 05.09.2025.
- 42) Протокол испытаний № 63-01-20/04444-25 от 09.09.2025.
- 43) Протокол испытаний № 63-01-20/04486-25 от 09.09.2025.
- 44) Протокол испытаний № 63-01-20/04425-25 от 05.09.2025.
- 45) Протокол испытаний № 63-01-20/04424-25 от 05.09.2025.
- 46) Протокол испытаний № 63-01-20/04501-25 от 05.09.2025.
- 47) Протокол испытаний № 63-01-20/04520-25 от 09.09.2025.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лабораторные исследования воды по микробиологическим и паразитологическим показателям проведены аккредитованным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.).

Отбор проб вода питьевая из распределительной сети холодная; вода из скважины централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения; вода перед подачей в распределительную сеть из подземного источника водоснабжения проведен 03 сентября 2025 г. Прокофьевым А.Н. мастером водопроводной сети по адресам: с.Таш-Кустьяново, ул.Придорожная, 19; с.Таш-Кустьяново, скважина; с.Муратшино, скважина; с.Муратшино, ул.Новостройки, 11; п.Кочевой, ул.Центральная, 17; п.Кочевой, скважина; п.Южный, ул.Лесная, 9-2; п.Южный,

скважина; с.Новопавловка, ул.Гагарина, 25; с.Новопавловка, скважина; п.Озерск, ул.Рабочая, 4; п.Озерск, скважина; п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, 13-2; п.Фрунзенский, скважина; с.Верхнедольск, ул.Центральная, 2; с.Верхнедольск, скважина; с.Малый Каралык, ул.Зеленая, 12-1; с.Малый Каралык, скважина; с.Каралык, ул.Молодежная, 8-1; с.Каралык, скважина; с.Морша, ул.Центральная, 116-2; с.Морша, скважина; с.Малая Вязовка, ул.Степная, 2; с.Малая Вязовка, скважина, с. Мокша, ул. Кавказская, 10; с.Александровка, ул.Центральная, 38; с.Александровка, скважина; с.Большая Дергуновка, ул.Советская, 97; с.Большая Дергуновка, скважина; с.Малая Глушица, ул.Советская, 60; с.Малая Глушица, скважина; с.Константиновка, ул. Имени Крупской, 10; с.Константиновка, скважина; с.Тамбовка, ул.Советская, 60; с.Тамбовка, скважина №1; с.Тамбовка, скважина №2; п.Кобзевка, ул.Советская, 48а; с.Большая Глушица, ул.Чапаевская, 88; с.Большая Глушица, ул.Садовая, 17; с.Большая Глушица, НФС, резервуар; Большеглушицкий р-н, с.Большая Глушица, насосная 1-го подъема на Большеглушицком водохранилище; с. Мокша, насосная 1-го подъема на Майском пруду (водохранилище Широкий Дол); с. Большая Глушица, ул. Кустарная, 2 здание фильтров

с.Таш-Кустьяново, ул.Придорожная, 19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	5	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Таш-Кустьяново, скважина

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Муратшино, скважина

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6

2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Муратшино, ул.Новостройки, 11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерени я	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	7	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

п.Кочевой, скважина

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерени я	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

п.Кочевой, ул.Центральная, 17

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерени я	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	8	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

п.Южный, скважина

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерени я	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

п.Южный, ул.Лесная, 9-2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерени я	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Новопавловка, скважина

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Новопавловка, ул.Гагарина, 25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	7	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

п.Озерск, скважина

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

п.Озерск, ул.Рабочая, 4

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	7	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

п.Фрунзенский, скважина

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, 13-2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6

2	Общие колиформные бактерии	KOE/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	4	Не более 50 KOE/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Верхнедольск, ул.Центральная, 2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	KOE/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	7	Не более 50 KOE/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Верхнедольск, скважина

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	KOE/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	1	Не более 50 KOE/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Малый Каралык, скважина

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	KOE/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	1	Не более 50 KOE/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Малый Каралык, ул.Зеленая, 12-1

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	KOE/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	6	Не более 50 KOE/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Каралык, скважина

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	KOE/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	1	Не более 50 KOE/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Каралык, ул.Молодежная, 8-1

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	5	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Морша, скважина

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Морша, ул.Центральная, 116-2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	5	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Малая Вязовка, скважина

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Малая Вязовка, ул.Степная, 2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	5	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с. Мокша, ул. Кавказская, 10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6

2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	5	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Александровка, скважина

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Александровка, ул.Центральная, 38

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	6	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Большая Дергуновка, скважина

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Большая Дергуновка, ул.Советская, 97

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	5	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Малая Глушица, скважина

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Малая Глушица, ул.Советская, 60

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	7	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Константиновка, скважина

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Константиновка, ул. Имени Крупской, 10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	5	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Тамбовка, скважина №2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

п.Кобзевка, ул.Советская, 48а

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Тамбовка, скважина №1

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6

		см ³			
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Тамбовка, ул.Советская, 60

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерени я	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	5	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Большая Глушица, ул.Чапаевская, 88

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерени я	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	5	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Большая Глушица, ул.Садовая, 17

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерени я	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	5	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Большая Глушица, НФС, резервуар

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерени я	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100с м ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	4	Не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3,5.7

с.Большая Глушица, НФС, резервуар

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерени я	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Цисты патогенных кишечных простейших	дм ³	Не обнаружено в 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08
2	Яйца гельминтов	дм ³	Не обнаружено в 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08

с. Мокша, насосная 1-го подъема на Майском пруду (водохранилище Широкий Дол)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Цисты патогенных кишечных простейших	дм ³	Не обнаружено в 25 дм ³	Отсутствие в 25 дм ³	МУК 4.2.1884-04, п.3.-3.6;
2	Яйца гельминтов	дм ³	Не обнаружено в 25 дм ³	Отсутствие в 25 дм ³	МУК 4.2.1884-04, п.3.-3.6;

с. Большая Глушица, насосная 1-го подъема на Большеглушицком водохранилище

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Цисты патогенных кишечных простейших	дм ³	Не обнаружено в 25 дм ³	Отсутствие в 25 дм ³	МУК 4.2.1884-04, п.3.-3.6;
2	Яйца гельминтов	дм ³	Не обнаружено в 25 дм ³	Отсутствие в 25 дм ³	МУК 4.2.1884-04, п.3.-3.6;

с. Большая Глушица, насосная 1-го подъема на Большеглушицком водохранилище

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не более 10 БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Обнаружено НВЧ 280 КОЕ/100 см ³	Не более 1000 КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Бактерии рода Salmonella	дм ³	Не обнаружено в 1 дм ³	Не допускаются в 1 дм ³	МУК 4.2.3963-23, п.13.1-13.9;

с. Мокша, насосная 1-го подъема на Майском пруду (водохранилище Широкий Дол)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Не более 10 БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Обнаружено НВЧ 390 КОЕ/100 см ³	Не более 1000 КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7
3	Бактерии рода Salmonella	дм ³	Не обнаружено в 1 дм ³	Не допускаются в 1 дм ³	МУК 4.2.3963-23, п.13.1-13.9;

с. Большая Глушица, ул. Кустарная, 2 здание фильтров (обеззараженная сточная вода)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено БОЕ/100 см ³	Не более 100 БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено КОЕ/100 см ³	Не более 500 КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3,6.7

3	Бактерии рода Salmonella	дм ³	Не обнаружено в 1 дм ³	Не допускаются в 1 дм ³	МУК 4.2.3963-23, п.13.1-13.9;
---	--------------------------	-----------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------


Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Вода питьевая из распределительной сети холодная; вода из скважины централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения; вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения; вода перед подачей в распределительную сеть из поверхностного источника водоснабжения, обеззараженная сточная вода

Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III
таблица 3.5, 3.7, 3.9

Врач по общей гигиене



Ткачик В.В.