

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

Е-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056376020155 ИНН 6316098875

446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Мухоморова, д. 1 Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07

ОКПО 81848048, ОГРН 1056376020155 ИНН 6316098875/637743001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделением-врач по гигиене  
и эпидемиологии, технический директор органа  
инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"

А.Ф.Идричану

«10» ноября 2022

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «10» ноября 2022 г. № 731

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний: вода поверхностных водных объектов  
с. Большая Глушица, водохранилище; с. Мокша, водохранилище;

**2. Заказчик:** Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого  
района Самарской области Производственное объединение  
жилищно-коммунального хозяйства

**2.1. Юридический адрес:** 446180, Самарская обл, Большеглушицкий,  
Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**2.2 Фактический адрес:** 446180, Самарская обл, Большеглушицкий,  
Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3. Изготовитель (разработчик):** Муниципальное унитарное предприятие  
Большеглушицкого района Самарской  
области Производственное объединение  
жилищно-коммунального хозяйства

**3.1. Юридический адрес:** 446180, Самарская обл, Большеглушицкий,  
Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3.2 Фактический адрес:** 446180, Самарская обл, Большеглушицкий,  
Большая Глушица, Кировская, дом № 3

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №289 от 30.12.2021 г.

Протокол лабораторных испытаний № 4624 от 09.11.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 4625 от 09.11.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Отбор проб воды поверхностных водных объектов проведен 02 ноября 2022 г. Прокофьевым А.Н. мастером по адресу: с.Большая Глушица, водохранилище; с.Мокша, водохранилище

Результаты отбора проб отражены в актах отбора образцов (проб) б/№ от 02.11.2022 г.

Определяемые показатели:

- вода поверхностных водных объектов с.Большая Глушица, водохранилище по микробиологическим показателям (возбудители кишечных инфекций; ОКБ; колифаги);
- вода поверхностных водных объектов с.Мокша, водохранилище по микробиологическим показателям (возбудители кишечных инфекций; ОКБ; колифаги).

Исследование проводилось по микробиологическим показателям в соответствии с заявлением № 289 от 30.12.2021 г.

Оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие (несоответствие) требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III таблица 3.7

Лабораторные исследования воды по микробиологическим показателям проведены аккредитованным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.) с применением поверенных приборов и аттестованных методик выполнения измерений.

### Протокол 4624 от 09.11.2022

вода поверхностных водных объектов

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			

Регистрационный номер в лаборатории: 01/4233			
возбудители кишечных инфекций (Сальмонеллы)	Не обнаружены в 1 л	не допускается в 1 дм <sup>3</sup>	
ОКБ	Обнаружено НВЧ 210 КОЕ	не более 1000 КОЕ/100 см <sup>3</sup>	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены	не более 10 БОЕ/100 см <sup>3</sup>	БОЕ в 100 мл

По результатам испытаний представленных проб вода поверхностных водных объектов с.Большая Глушица, водохранилище соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III таблица 3.7

### Протокол 4625 от 09.11.2022

вода поверхностных водных объектов

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности <sup>**</sup> (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/4234			
возбудители кишечных инфекций (Сальмонеллы)	Не обнаружены в 1 л	не допускается в 1 дм <sup>3</sup>	
ОКБ	Обнаружено НВЧ 200 КОЕ	не более 1000 КОЕ/100 см <sup>3</sup>	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены	не более 10 БОЕ/100 см <sup>3</sup>	БОЕ в 100 мл

По результатам испытаний представленных проб вода поверхностных водных объектов с.Мокша, водохранилище соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III таблица 3.7


### Заключение по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний: вода поверхностных водных объектов с.Большая Глушица, водохранилище; с.Мокша, водохранилище;

**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III таблица 3.7 по исследуемым показателям

Врач по общей гигиене



Яковлева Ю. А.