

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: info@fuzsamaro.ru, www.fuzsamaro.ru
ИНН/КПП: 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1
Телефон/факс: (846) 7012-18-07
ОКПО: 81848048, ОГРН: 1056316020155 (ИНН/КПП: 6316098875/637743001)

Аттестат аккредитации (уникальный номер документа об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU 0001 512557 выдан 20- сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц 01-го июля 2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в Нефтегорском районе»

М.П.  И.И. Михайлова
13.06.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2523 от 13.06.2023

Код образца (пробы): 42665.02.07.06.23.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446180, Самарская обл., Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес:

446180, Самарская обл., Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3. Изготовитель:*

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес:*

446180, Самарская обл., Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2. Фактический адрес:*

446180, Самарская обл., Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ.

*Подготовленный протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, полученные испытаниями.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме, без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.
Протокол № 2523 от 13.06.2023.*

07.06.2023

3.4 Поставщик:* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:* 446180, Самарская обл. Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, 446180, Самарская обл. Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес:* с.Мокша, ул.Кавказская, 10
с.Мокша, ул.Кавказская, 10

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

10.05.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

10.05.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №20 от 17.01.2023 Отбор проб на объекте: с.Мокша, ул.Кавказская, 10. План И-4-СМК 202 ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 57164. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автотранспортом термоконтейнере с хладогенами при t +4°C Акт отбора образцов (проб) от 07.06.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | ИД на методы испытаний |
|--|---|----------|------------------------|
| ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ | | | |
| Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1 | | | |
| Регистрационный номер: 673 от 09.06.2023 | | | |
| Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023 | | | |
| Мутность | менее 1,0 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164 |
| Цветность | менее 1,0 | градусы | ГОСТ 31868-2012 |
| Запах при 60 °С | 0 | балл | ГОСТ Р 57164 |
| Привкус | 0 | балл | ГОСТ Р 57164 |

Используемое оборудование (основное):

| № | Тип | Заводской № | № документа | Проверен, аттестован до |
|---|---|--------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ" | 0090075 | С-БЯ/29-12-2021/121993982 | 28.12.2023 |
| 2 | Водяная баня STEGLER WB-6 | 201701033333 | 035.2021 | 13.12.2023 |

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Симонова Т.А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подтвержденные испытаниями.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2573 от 10.06.2023 г.