



**СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
сельского поселения Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий
Самарской области
третьего созыва**

**РЕШЕНИЕ
№ 143 от 01 июня 2018 года**

О внесении изменений в Решение Собрании представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 ноября 2017 года № 108 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017 – 2019 годы и на период до 2027 года»

В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Р Е Ш И Л О:

1. Внести в Решение Собрании представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 ноября 2017 года № 108 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017 – 2019 годы и на период до 2027 года» («Малоглушицкие Вести», 2017, 20 ноября, № 39(161), (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Таблицу № 10 «Характеристика источников теплоснабжения» Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017 – 2019 годы и на период до 2027 года изложить в новой редакции:

Характеристика источников теплоснабжения

№ п/п	Наименование объекта, месторасположение	Количество котлов	Перечень основного оборудования	Установленная тепловая мощность, Гкал/час кват/час	Вид топлива	Температурный режим, С
ООО «ЖЭК № 1»						
1.	Котельная, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Молодежная, 19 А	4	BuderusLogano G334-115 WS BuderusLogano G334-73 WS BuderusLogano G334-94 WS BuderusLogano G334-94 WS	0,099 Гкал/час (115 кват/час) 0,063 Гкал/час (73 кват/час) 0,081 Гкал/час (94 кват/час) 0,081 Гкал/час (94 кват/час)	газ	50-115С 50-115С 50-115С 50-115С
2.	Котельная, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. Гагарина, 19 А	3	BuderusLogano G334-115 WS BuderusLogano G334-115 WS BuderusLogano G334-73 WS	0,099 Гкал/час (115 кват/час) 0,099 Гкал/час (115 кват/час) 0,063 Гкал/час (73 кват/час)	газ	50-115С 50-115С 50-115С
ООО «Коммунальные технологии»						
1.	Мини-котельная № 7 с. Малая Глушица, ул. Гагарина, 30 а (садик)	2	Buderus Logano G-231-38	0,065 Гкал/час (76 кват/час)	газ	55-85
Администрация сельского поселения Малая Глушица						
1.	Мини-котельная, с. Малая Глушица, ул. Советская, 60 (Администрация, почта, фельдшера-акушерский пункт)	1	АОГВ 35-1	0,025 Гкал/час (29 кват/час)	Газ	55-90

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

**Председатель
Собрания представителей
сельского поселения
Малая Глушица
муниципального района
Большеглушицкий
Самарской области**
_____ **А.С.Михайлов**



**Глава
сельского поселения
Малая Глушица
муниципального района
Большеглушицкий
Самарской области**
_____ **К.В.Родичев**

