

6. **Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №31 от 15.01.2020 Отбор проб на объекте: с.Константиновка, ул.Крупская, 10 Акт отбора образцов (проб) от 01.12.2020

7. **Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Прокофьев А.П. матер водопроводной сети ИЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. **Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Даты проведения: 01.12.2020 - 07.12.2020			
ОМЧ	39	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

* указывается при необходимости

**Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лично, ответственное за оформление протокола: **Кашицына М. В.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1 Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07

ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 637732005


Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделением-врач по гигиене
труда, технический директор органа
инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"

А.Ф.Идричану

«23» декабря 2020 г.



Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «23» декабря 2020 г. № 1289

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения с.Константиновка, ул.Крупская, 10

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1. Юридический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3. Изготовитель (разработчик): Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1. Юридический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2 Фактический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий
Большая Глушица, Кировская, дом № 3

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №31 от 15.01.2020 г.

Протокол лабораторных испытаний № 4443 от 08.12.2020 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557
выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13»
июля 2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Отбор проб вода питьевая централизованного водоснабжения проведен 01
декабря 2020 г. Прокофьевым А.Н. мастером по адресу: с.Константиновка,
ул.Крупская, 10

Результаты отбора проб отражены в актах отбора образцов (проб) б/№ от
01.12.2020.

Определяемые показатели:

-вода питьевая централизованного водоснабжения с.Константиновка,
ул.Крупская, 10 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ,
колифаги).

Исследование проводилось по микробиологическим показателям в соответствии
с заявлением № 31 от 15.01.2020 г.

Оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие
(несоответствие) требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности горячего водоснабжения" раздел 3 табл.1.

Лабораторные исследования воды по микробиологическим показателям
проведены аккредитованным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.) с применением
поверенных приборов и аттестованных методик выполнения измерений.

Протокол 4443 от 08.12.2020 лабораторных испытаний

вода питьевая централизованного водоснабжения

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/5269			
ОМЧ	39	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии	Обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ в 100 мл
----------	------------------------	---------------------	--------------

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая централизованного водоснабжения с.Константиновка, ул.Крупская, 10 не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения" раздел 3 табл.1 по ОКБ - обнаружено в 100 мл, при величине допустимого уровня - отсутствие в 100 мл; по ТКБ - обнаружено в 100 мл, при величине допустимого уровня - отсутствие в 100 мл


**Заключение
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения с.Константиновка, ул.Крупская, 10

Не соответствует

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения" раздел 3 табл.1 по ОКБ - обнаружено в 100 мл, при величине допустимого уровня - отсутствие в 100 мл; по ТКБ - обнаружено в 100 мл, при величине допустимого уровня - отсутствие в 100 мл

Врач по общей гигиене



Яковлева Ю.А.

