

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митрева, 1. Телефон, Факс: (846)260-37-97  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155, ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446600 Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1  
Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07  
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/637732005

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU 0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр  
аккредитованных лиц «13» июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории  
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в Нефтегорском районе»

*Н.И. Михайлова*

«30» августа 2017 г.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 68 708 от 30.08.2017**

**Код образца (пробы):**

67465.01.28.08.17.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода водопроводная питьевая

**2. Заказчик:**

Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района  
Большеглушицкий Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

446185, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом № 10, оф.12

**3. Изготовитель\*:**

Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района  
Большеглушицкий Самарской области

**3.1 Юридический адрес\*:**

446185, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом № 10, оф.12

**3.2. Фактический адрес\*:**

446185, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом № 10, оф.12

**3.3 Дата и время изготовления \***

28.08.2017 г.

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №61 от 25.01.2017 13:20:06 Отбор пробы проведен на объекте: п. Южный,  
ул. Лесная, 9-2. Акт отбора проб от 28.08.2017 г.

**5. Дата и время\* отбора:**

28.08.2017 час 9 мин 0

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Картунов С.Н. директор

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

*Протокол № 68 708 от 30.08.2017*

*Стр.1 из 2*

6. Дата начала испытаний: 28.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 30.08.2017 г.

**7. Результаты лабораторных испытаний**

№ 01/5038 от 30.08.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/5 038			
ОМЧ 37 град С	6	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Ахмедзянова М.П.**

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

*Протокол № 68 708 от 30.08.2017*

*Стр.2 из 2*

Результаты лабораторных испытаний.

Код образца № 67465.01.28.08.17.В

Наименование образца (пробы): 1 вода водопроводная питьевая

Образец доставлен в лабораторию

Дата отбора проб 28 августа 2017 г. 0:00:00

Место проведения испытаний: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1

Дата изготовления 28 августа 2017 г.

Дата посева 28 августа 2017 г.

Регистрационный номер в лаборатории № 01/5 038

Определяемые показатели	Результаты испытаний	Ед. измер.	Н.Д. на методы испытаний
ОМЧ 37 град С	6	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Врач-бактериолог:  Шевченко Л.А.

Фельдшер-лаборант:  Лагуткина И.Г.

Фельдшер-лаборант:  Абузярова Г.Ю.

Дата выдачи 30 августа 2017 г.